

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Nakle nad Notecią
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Strażacka 3

*P.S. Murawski
30.07.2024*



Nakło nad Notecią, 2024-07-29

Gmina Sadki
89-100 Sadki
ul. Strażacka 11

Pismo ogólne

INFORMACJA

Pismo ogólne

wnioski

Załączniki:

1. [5263.7.2024.2.MC - Wnioski - M.P.Z.P. plan Sadki Dębinek.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

*Podpis zweryfikowany
prawidłowo - p. S. Murawski
29.07.24 J. Malin'ska*



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej**
w Nakle nad Notecią
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

Nakło nad Notecią, dnia 29 lipca 2024 r.

PR.5263.7.2024.2.MC

**Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki**

W nawiązaniu do przesłanego pisma RI.6721.2.2024.MK z dnia 19 lipca 2024 r. zawiadamiającego o podjęciu przez Radę Gminy Sadki uchwały nr LXXII/14/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Dębionek, gmina Sadki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na obecnym etapie uzgodnień zgłasza następujące uwagi i wnioski w zakresie bezpieczeństwa na przedmiotowym obszarze:

1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić zapisy dotyczące możliwości lokalizacji dróg, linii kolejowych, rurociągów oraz zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia) w bezpiecznej odległości od innych obiektów zgodnie z zapisami art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

2. Przy sporządzaniu projektu należy pamiętać o konieczności zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami zawartym w rozdziałach 1-5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych z uwzględnieniem zainstalowania na sieci wodociągowej w obrębie opracowania hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych zgodnie § 10, ust 9 i 10 przytoczonego rozporządzenia.

3. Przy szczegółowym opracowywaniu projektów budowlanych obiektów wznoszonych w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić postanowienia przepisów i norm w zakresie:

- projektowania zabudowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
- przestrzegania i zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnych

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822.),

- zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziałach 1-5 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,
- zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd do obiektów jednostkom ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozdziałem 6 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,

4. Ponadto należy uwzględnić:

- inne miejscowe zagrożenia powodowane między innymi możliwością wystąpienia na przedmiotowym terenie podtopień w przypadku długotrwałych intensywnych opadów i/lub roztopów (retencja, odprowadzenie wód powierzchniowych, zachowanie i rozbudowa istniejących rowów i cieków itp.).

Rozwiązania przyjęte w projektach planu zagospodarowania przestrzennego nie powinny pogarszać warunków zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych i dojazdu drogami pożarowymi do obiektów istniejących.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Sławomir Murawski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.
(za pomocą poczty elektronicznej ePuap)
2. a/a – 1 egz.