

RI.6721.4.2025.MB

p. Balcier
27.08.2025 Sadki

Data utworzenia: 22.08.2025
Data nadania: 22.08.2025
Data otrzymania: 22.08.2025

P.B. Przywieszko
25.08.2025 MM



1.

Od:
AE:PL-27491-77504-FDGTB-20

Do:
AE:PL-58540-28807-JCAUR-34

Pismo znak: PR.5263.9.2025.2.SW - Wnioski - M.P.Z.T. ul. Powstańców Wielkopolskich, Sadki.

Załączniki:

1. 5263.9.2025.2.SW_-_Wnioski_-_M.P.Z.T._ul._Powstańców_Wielkopolskich,_Sadki.pdf



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej**
w Nakle nad Notecią
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

Nakło nad Notecią, dnia 22 sierpnia 2025 r.

PR.5263.9.2025.2.SW

**Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki**

W nawiązaniu do przesłanego pisma RI.6721.4.2025.MB z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. komendy 21.08.2025 r.) zawiadamiającego o podjęciu przez Radę Gminy Sadki uchwały nr XV/25/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Sadki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na obecnym etapie uzgodnień zgłasza następujące uwagi i wnioski w zakresie bezpieczeństwa na przedmiotowym obszarze:

1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić zapisy dotyczące możliwości lokalizacji dróg, linii kolejowych, rurociągów oraz zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia) w bezpiecznej odległości od innych obiektów zgodnie z zapisami art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647).
2. Przy sporządzaniu projektu należy pamiętać o konieczności zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami zawartym w rozdziałach 1-5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych z uwzględnieniem zainstalowania na sieci wodociągowej w obrębie opracowania hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych zgodnie § 10, ust 9 i 10 przytoczonego rozporządzenia.
3. Przy szczegółowym opracowywaniu projektów budowlanych obiektów wznoszonych w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić postanowienia przepisów i norm w zakresie:
 - projektowania zabudowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
 - przestrzegania i zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 ze zm.),

- zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziałach 1-5 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,
- zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd do obiektów jednostkom ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozdziałem 6 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,

4. Ponadto należy uwzględnić:

- inne miejscowe zagrożenia powodowane między innymi możliwością wystąpienia na przedmiotowym terenie podtopień w przypadku długotrwałych intensywnych opadów i/lub roztopów (retencja, odprowadzenie wód powierzchniowych, zachowanie i rozbudowa istniejących rowów i cieków itp.).

Rozwiązania przyjęte w projektach planu zagospodarowania przestrzennego nie powinny pogarszać warunków zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych i dojazdu drogami pożarowymi do obiektów istniejących.

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Sławomir Murawski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki
2. a/a

Potwierdzenie wysłania

Niniejszy dokument stanowi dowód wysłania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-27491-77504-FDGTB-20

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAKLE
NAD NOTECIĄ

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-58540-28807-JCAUR-34

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY W SADKACH

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-08-22 09:45:54

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-08-22 09:45:58

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

9e57b782-c860-4c48-b87e-9b8ab6f57a80

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-0ab9da0f-d595-4c3e-987b-aa0fbb34e7f4

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-0ab9da0f-d595-4c3e-987b-aa0fbb34e7f4
Treść wiadomości
0 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika

Rozmiar

afe41c6f-3e29-470c-b98d-eb120f4f658a
5263.9.2025.2.SW_-_Wnioski_-
_M.P.Z.T._ul._Powstańców_Wielkopolskich,_Sadki.pdf
148 198 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy dowodu

Wystawca

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-08-22 09:46:01
18129819669108055283326629313954077971108066

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	BPWP-PPSA-E-0ab9da0f-d595-4c3e-987b-aa0fbb34e7f4.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2025-08-22 12:12:55

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Niekompletnie zweryfikowany	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Format podpisu	PADES-BES
Data złożenia podpisu	2025-08-22 09:48:56
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Poczta Polska S.A. Nazwa organizacji: Poczta Polska S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5250007313
Numer seryjny certyfikatu	2263503169462401288361273592262609687186963
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Centrum Kwalifikowane EuroCert Nazwa organizacji: EuroCert Sp. z o.o. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-9512352379
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	-
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Zweryfikowano na dzień	2025-08-22 12:12:12 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Niekompletnie zweryfikowany
	Pieczęć została niekompletnie zweryfikowana - No CRL/OCSP address/data for O=EuroCert Sp. z o.o., CN=EuroCert QTSA RSA 2024, organizationIdentifier=VATPL-9512352379, C=PL
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za pieczęć kwalifikowaną. Zgodnie z Art. 35. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowana pieczęć elektroniczna korzysta z domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest powiązana.